

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Тел. 217-44-09, 371-10-08. Факс 8 (343) 371-65-53 gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Свердловской области,**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. В-Салда ул. Парковая 4 Тел. 8 (34345) 5-00-90, tond-V.Salda@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования МБОУ «СОШ №3»
имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда по пожарному надзору Бугаева Георгия Антоновича

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 15 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. "15" марта 2021 г.; с 09 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. "17" марта 2021 г.; с 14 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. "01" апреля 2021 г.;

проведена проверка инспектором ОНДиПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда капитаном внутренней службы Койновой Натальей Николаевной, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»

по адресу: 624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, 11
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором В. М. Поповым

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено) |
|---------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Привести пожарную сигнализацию в соответствие с требованием действующих нормативных документов по пожарной безопасности (Срок эксплуатации действующей пожарной сигнализации на объекте более 10 лет) | п. 54 ППР в РФ | 01.04.2022 | |
| 2 | Обеспечить дублирование сигналов системы пожарной | Ст. 7 №123-ФЗ от | 01.06.2021 | |

| | | | |
|---|---|--|------------|
| | сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Ст. 7 №123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. Регламент о требованиях ПБ». | 22.07.08г «Тех. Регламент о требованиях ПБ». | |
| 3 | В подвальном помещении светильники оборудовать колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. п. 35 в) ППР в РФ | п. 35 в) ППР в РФ | 01.06.2021 |
| 4 | В здании обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 12 ППР в РФ | п. 12 ППР в РФ | 01.06.2021 |
| 5 | Согласовать специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности. п. 3 ППР в РФ, п. 53 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" | п. 3 ППР в РФ, п. 53 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 | 01.06.2021 |
| 6 | Запоры на дверях эвакуационного выхода 1 этажа выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа. п.26 ППР в РФ. | п.26 ППР в РФ. | 01.06.2021 |
| 7 | В помещении столовой освободить пути эвакуации из зала от посторонних предметов, мешающих эвакуации п. 27 б) ППР в РФ | п. 27 б) ППР в РФ | 01.06.2021 |
| 8 | Огнетушители в коридорах 1, 2, 3, 4 этажей, а также в кабинетах, огнетушители расположить на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. П. 409 ППР в РФ | п. 409 ППР в РФ | 01.06.2021 |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- собственники имущества;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

гос. инспектор по пожарному надзору Койнова Н. Н.




«01» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«01» апреля 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Попов Владимир Михайлович

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022