

ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях
в соответствии с предписаниями надзорных органов

1. Предписания Роспотребнадзора

Предписание от 29.03.2021 года № 66-09-12/16-3536-2021 .

| Количество пунктов предписания | Количество выполненных предписаний на дату | Количество невыполненных предписаний |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| 12 | 8 | 4 |

Остаются не выполненными пункты предписания, требующие значительных финансовых затрат на:

- оборудование контейнерной площадки.;
 - ремонт полов в аудиториях № 5, 14.;
 - ремонт стен в аудиториях № 5, 11, 20;
- В 2021 году запланировано произвести:
- замену светильников в 3-х аудиториях;
 - приобретение компьютеров в кабинет информатики.

2. Предписания Госпожнадзора

Предписание № 4/1/4 от 01.04.2021 года

| Количество пунктов предписания | Количество выполненных предписаний на дату | Количество невыполненных предписаний |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| 8 | 7 | 1 |

Невыполненные предписания:

- замена пожарной сигнализации - 2 058 656,00руб.

2. Предписания Гостехнадзора не имеется

| Количество предписаний | Количество выполненных предписаний на дату | Количество невыполненных предписаний |
|------------------------|--|--------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 |

Директор МБОУ « СОШ № 3»

01.06.2021



В.М.Попов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Попов Владимир Михайлович

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022